

к ГОСТ 30732—2001 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.1.7. Таблица 3. Графа «Показатель»	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	—
графа «Значение»	19	—
Пункт 5.1.10. Таблица 4. Сноска	* Определяется по требованию заказчика.	* Определяется факультативно.
Пункт 5.1.13	Торцы тепловой изоляции труб и фасонных изделий должны иметь гидроизоляционное покрытие.	Торцы тепловой изоляции труб и фасонных изделий могут иметь гидроизоляционное покрытие.
Пункт 8.3. Таблица 6.	знак «*» означает, что испытания проводят по требованию заказчика.	знак «*» означает, что испытания проводят факультативно.
Примечание		

(ИУС № 9 2004 г.)